



単位mm

呼び径	口径 d	面間 L	フランジ寸法								高さ及び長さ				脚		
			D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		H1	H2	H3	H4	A	B	C
					C	n	h		t	f							
250	250	380	410	308	360	8	23	M20	25	3	605	138	75	250	—	—	—
300	300	400	464	362	414	10	23	M20	27	4	630	138	75	270	—	—	—
350	350	430	530	414	472	10	25	M22	28	4	660	138	75	315	—	—	—
400	400	470	582	466	524	12	25	M22	29	4	770	164	91	355	—	—	—
450	450	500	652	518	585	12	27	M24	30	4	805	164	91	395	—	—	—
500	500	530	706	572	639	12	27	M24	31	4	890	164	91	450	—	—	—
600	600	560	810	676	743	16	27	M24	32	4	960	201.5	116.5	535	450	600	180
700	700	610	928	780	854	16	33	M30	33	4	1165	251	146	590	500	700	200
800	800	690	1034	886	960	20	33	M30	36	5	1215	251	146	650	550	800	230
900	900	740	1156	990	1073	20	33	M30	38	5	1305	365	67	720	600	900	240
1000	1000	770	1262	1096	1179	24	33	M30	39	5	1370	365	67	785	650	1000	250

※図は左回り開きのもので、右回り開きの場合はつばのないキャップを用品。

4	操作機	—
3	弁棒	SUS403
2	弁座	CR
	弁体	FCD450-10
1	弁座	SUS304
	弁箱	FCD450-10
品番	主要部品名称	材質
塗	外面塗装	JWWA K 139 合成樹脂塗料
装	内面塗装	JWWA G 112 エポキシ樹脂粉末塗装
検査	弁箱耐圧試験圧力	1. 75 MPa (350以下)
	弁座漏れ試験圧力	1. 4 MPa (400以上)
規格	製品	JWWA B 138-2種 準拠
	フランジ	厚みを除きJIS G 5527 (7.5K)
図名	流量調整用 キャビコンバタフライ弁 250~1000	
尺度	~	日付 21/04/01 承認 犬塚宣 検図 神谷 作図 星野
図番	WDEBC 250-1000	
	株式会社ハズ	