



単位mm

御指示品	呼び径	口径 d	面間 L	フランジ寸法								高さ及び長さ				脚		
				D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		H1	H2	H3	H4	A	B	C
						C	n	h		t	f							
	200	200	300	342	256	299	8	19	M16	24	3	606	138	75	216	—	—	—
	250	250	380	410	308	360	8	23	M20	25	3	656	138	75	242	—	—	—
	300	300	400	464	362	414	10	23	M20	27	4	681	138	75	266	—	—	—
	350	350	430	530	414	472	10	25	M22	28	4	771	138	75	306	—	—	—
	400	400	470	582	466	524	12	25	M22	29	4	768	164	91	342	—	—	—
	450	450	500	652	518	585	12	27	M24	30	4	805	164	91	382	—	—	—
	500	500	530	706	572	639	12	27	M24	31	4	891	164	91	437	—	—	—
	600	600	560	810	676	743	16	27	M24	32	4	961	202	117	510	450	600	180
	700	700	610	928	780	854	16	33	M30	33	4	1163	251	146	571	500	700	200
	800	800	690	1034	886	960	20	33	M30	36	5	1213	251	146	625	550	800	230
	900	900	740	1156	990	1073	20	33	M30	38	5	1305	365	67	696	600	900	240
	1000	1000	770	1262	1096	1179	24	33	M30	39	5	1370	365	67	760	650	1000	250
	1100	1100	800	1366	1200	1283	24	33	M30	41	5	1488	429.5	73	827	700	1100	260
	1200	1200	820	1470	1304	1387	28	33	M30	43	5	1538	429.5	73	895	750	1200	270
	1350	1350	850	1642	1462	1552	28	39	M36	46	6	1574	509.5	233	971	825	1350	280
	1500	1500	900	1800	1620	1710	32	39	M36	48	6	1818	671.5	305	1090	900	1500	300

6	操作機	—
5	スタンド	FCD450-10
4	キャップ	FCD450-10
3	脚	FC200
2	弁体	FCD450-10
1	弁箱	FCD450-10

品番	主要部品名称	材質
装	外面塗装	JWWA K 139 合成樹脂塗料
装	内面塗装	JWWA G 112 エポキシ樹脂粉体塗装
検査	弁箱耐圧試験圧力	1.75 MPa (350以下) 1.4 MPa (400以上)
	弁座漏れ試験圧力	0.75 MPa
開閉規格	方向	左回り開き
	操作	キャップ式
	製品	JWWA B 138-2種
	フランジ	厚みを除き JIS G 5527 (7.5K)

図名	JWWA B 138 手動式		
	標準形バタフライ弁		200~1500
尺度	~	日付 25/01/30	承認 新出 検図 神谷 作図 星野
図番	WDEBPT 200-1500		

株式会社ハズ

※図は左回り開きのもので、右回り開きの場合はつばのないキャップを用います。