



単位mm

御指示品	呼び径	口径d	面間L	フランジ寸法								高さ及び長さ				脚		
				D	g	ボルト穴			ボルトの呼び	厚さ		H1	H2	H3	H4	A	B	C
						C	n	h		t	f							
	250	250	380	410	308	360	8	23	M20	25	3	605	138	75	250	—	—	—
	300	300	400	464	362	414	10	23	M20	27	4	630	138	75	270	—	—	—
	350	350	430	530	414	472	10	25	M22	28	4	660	138	75	315	—	—	—
	400	400	470	582	466	524	12	25	M22	29	4	770	164	91	355	—	—	—
	450	450	500	652	518	585	12	27	M24	30	4	805	164	91	395	—	—	—
	500	500	530	706	572	639	12	27	M24	31	4	890	164	91	450	—	—	—
	600	600	560	810	676	743	16	27	M24	32	4	960	201.5	116.5	535	450	600	180
	700	700	610	928	780	854	16	33	M30	33	4	1165	251	146	590	500	700	200
	800	800	690	1034	886	960	20	33	M30	36	5	1215	251	146	650	550	800	230
	900	900	740	1156	990	1073	20	33	M30	38	5	1305	365	67	720	600	900	240
	1000	1000	770	1262	1096	1179	24	33	M30	39	5	1370	365	67	785	650	1000	250
	1100	1100	800	1366	1200	1283	24	33	M30	41	5	1490	429.5	73	850	700	1100	260
	1200	1200	820	1470	1304	1387	28	33	M30	43	5	1540	429.5	73	915	750	1200	270
	1350	1350	850	1642	1462	1552	28	39	M36	46	6	1580	509.5	233	995	825	1350	280
	1500	1500	900	1800	1620	1710	32	39	M36	48	6	1820	671.5	305	1110	900	1500	300
	1600	1600	900	1915	1760	1820	36	39	M36	47	5	1910	671.5	305	1210	950	1600	300
	1650	1650	900	1965	1810	1870	40	39	M36	48	5	1930	671.5	305	1240	975	1650	300
	1800	1800	900	2115	1960	2020	44	39	M36	49	5	2020	671.5	305	1300	1050	1800	340
	2000	2000	900	2325	2170	2230	48	46	M42	51	5	2180	773.5	380	1430	1150	2000	440

6	操作機	—
5	スタンド	FCD450-10
4	キャップ	FCD450-10
3	脚	FC200
2	弁体	FCD450-10
1	弁箱	FCD450-10
品番	主要部品名称	材質
装	外面塗装	JWWA K 139 合成樹脂塗料
装	内面塗装	JWWA G 112 エポキシ樹脂粉体塗装
検査	弁箱耐圧試験圧力	1.75 MPa (350以下)
	弁座漏れ試験圧力	1.4 MPa (400以上)
開閉	方向	左回り開き
	操作	キャップ式
規格	製品	JWWA B 138-2種 JWWA B 121-2種 (1600~)
	フランジ	厚みを除きJIS G 5527 (7.5K)
	図名	JWWA B 138 手動式 標準形バタフライ弁 250~2000
尺度	~	日付 21/04/01 承認 犬塚宣 検図 神谷 作図 星野
図番	WDEBPT 250-2000	
株式会社ハズ		